



- 1) Jederzeit zugängliche Trennstelle (nach Angabe VNB) mit Schild: "Achtung Fremdspannung, Rücklieferungsanlage"
- 2) Wechselrichter, netzgesteuert
- 3) Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)
- 4) Gemäss Bestimmungen VNB
- 5) Inkl. Hilfsbetriebe der EEA

Beispiel: Energieerzeugung mit erneuerbarer Energie  
Energieerzeugungsanlage (EEA) im Parallelbetrieb  
mit dem Stromversorgungsnetz

A 10.1/2

WV BE/JU/SO 2010-01