

Funktion	Endenbezeichnung
<p>0 Allgemeines Steuerneutralleiter</p> <p>Steuerpolleiter</p> <p>Tarifsteuerung Doppeltarifdraht I Doppeltarifdraht II</p> <p>Maximummessung automatische Kumulierung zeitweise Max. Registrierung I zeitweise Max. Registrierung II</p> <p>1 Boiler Leistungsreihe I Boilerladung Nacht Boilerladung Nacht (2. Gruppe in gleichem Objekt) Boilerladung Nacht (3. Gruppe in gleichem Objekt)</p> <p>2 Boiler Leistungsreihe II und III Boilerladung Nacht, Reihe II Boilerladung Nacht, Reihe II (2. Gruppe in gleichem Obj.) Boilerladung Nacht, Reihe III</p> <p>3 Wärmepumpe Wärmepumpenbetrieb Nacht</p> <p>4 Einzelspeicherheizung Speicherladung Nacht I Speicherladung Tag I Speicherladung Nacht II Speicherladung Tag II Speicherladung Nacht und Tag</p>	<p>keine (Leiter-Nr. 0 verwenden)¹⁾</p> <p>1</p> <p>2 3 4²⁾ 5³⁾</p> <p>6, 7 8 9</p> <p>11 12 13 14, 15²⁾ 16, 17, 18, 19³⁾</p> <p>21 22 23 24, 25²⁾ 26, 27, 28, 29³⁾</p> <p>31 32, 33, 34²⁾ 35, 36, 37, 38, 39³⁾</p> <p>41 42 43 44 45 46, 47²⁾ 48, 49³⁾</p>

¹⁾ Der Leiter Nr. 0 darf nicht für andere Zwecke verwendet werden

²⁾ Reservierte Nummern für spätere koordinierte Anwendungen

³⁾ Nummern für individuelle Anwendungen einzelner Netzbetreiber

Bezeichnung der Funktion von Steuerleiter

A 5.35/1