



Der Netzbetreiber bestimmt Anzahl Empfänger und Relais sowie Relaiszuordnung im TRE.

Das Schlaufen auf Mess- und Steuerapparaten ist nicht gestattet.

Steuerschütze WV 3P / 380 V / 16A			
Typen	Ausrüstung		
Modelle	Plombierhaube	Verzögerung 10....120s	Schalter ☀ 0 ☾
WV S1	X	X	X
WV S2	X	X	
WV S3	X		

gem. Pflichtenheft WV [13]