

Energie Wasser Bern
Bereich Netze, Sektor Elektrokontrolle
Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern
Telefon 031 321 33 94
Telefax 031 321 34 94
E-Mail elektrokontrolle@ewb.ch
www.ewb.ch/elektrokontrolle



Dezember 2009

Version 1.0
Ersetzt Version WV 2006

Ergänzende Bestimmung von Energie Wasser Bern

zu den regionalen Werkvorschriften WV BE/JU/SO 2010-01, Anhang B

A 6.7/2: Direktmessung mit Kombizähler (Leistungsmessung mit automatischer Rückstellung, resp. TRE Kumulierung)

Zu einer Direktmesseinrichtung mit einem Kombizähler, ist in dessen unmittelbarer Nähe ein Reserveplatz mit einer normierten Apparatetafel Gr. 1 zu montieren (allfällige Fernmessung).

Für weitere Auskünfte wenden Sie Sich bitte an unsere Elektrokontrolle.